

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым

С. В. Дмитрова
« 05 » 2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Урожайное» Симферопольского района Республики Крым

И. Э. Якубова
« 03 » 2023 г.

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и другим маломобильным группам населения МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Урожайное» Симферопольского района Республики Крым с. Урожайное, ул. 40 Лет Победы, дом, 41 А на период 2021 г.-2025 г.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1.	2	3	4	5	6
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1.1.	Не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения: отсутствует тактильная разметка на путях движения	-	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	2023 г.-2024 г.	-
2. Вход (входы) в здание					
2.1.	Не обеспечена доступность для МГН: отсутствует тактильная разметка перед лестницей, дверью и входной площадкой; краевые ступени не выделены контрастным цветом.	-	Провести работы по обеспечению доступа для МГН: нанести тактильную разметку разметка перед лестницей, дверью и входной площадкой; краевые ступени выделить контрастным цветом.	2024 г.	-

2.2	Пандус наружный не соответствует нормам СП 59.133330.2020, отсутствует нормативный поручень со 2-й стороны и тактильная разметка	-	Переоборудовать пандус в соответствие с нормами СП 59.133330.2020	2024 г.	-
2.3	Отсутствуют нормативные поручни на лестнице наружной	-	Установить нормативные поручни на лестнице наружной	2024 г.	-
3. Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
3.1.	Отсутствует системная информация на всех путях движения: отсутствует меммосхема с указанием расположения помещений	-	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствия	2023 г.	-
3.2.	Отсутствуют тактильная разметка, обозначающая доступность маршрута, зон безопасности.	-	Нанести тактильную разметку на путях движения МГН	2023 г.-2024 г.	
3.3.	Деревянные перила не отвечают требованиям и стандартам	-	Монтаж пристенных поручней из нержавеющей стали в соответствии со стандартами	2023 г.-2024 г.	-
3.4.	Ступени лестницы не соответствуют стандарту	-	Монтаж алюминиевого профиля, облицовка ступеней противоскользящим керамогранитом	2023 г.-2024 г.	
3.5.	Отсутствуют рельефные обозначения этажей на лестнице наружной	-	Предусмотреть рельефное обозначение этажей	2023 г.-2024 г.	
3.6.	Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил	-	Нанести предупредительные полосы об окончании перил	2023 г.-2024 г.	
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.2	Отсутствует специализированное оборудование для МГН, тактильная разметка и тактильные таблички со шрифтом Брайля на	-	Приобрести специализированное оборудование для МГН, нанести тактильную разметку	2023 г.-2024 г.	-

	дверях помещений			и установить тактильные таблички со шрифтом Брайля на дверях помещений	
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1	Отсутствуют нормативные откидные поручни, тактильная разметка и кнопка вызова внутри санитарно-гигиенических помещений	-		Установить нормативные откидные поручни, тактильную разметку и кнопку вызова внутри санитарно-гигиенических помещений	2025 г.
5.2.	Не соответствует дверной проем и двери стандартам, затрудняют въезд и разворот инвалида - колясочника	-		Расширить дверные проемы, установить двери с замком, имеющим подвижную ручку, перенести выключатель.	2025 г.
6. Система информации на объекте (на всех объектах)					
6.1	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	-		Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта в соответствии нормам	2025 г.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)					
7.1	Зона путей движения к объекту не принадлежит МБДОУ Детский сад «Березка» с. Урожайное, а принадлежит администрации Урожайновского сельского поселения. Отсутствует тактильная разметка и направление движения к МБДОУ	-		Написать письма в принадлежаит администрацию Урожайновского сельского поселения. с приложением фотографии о решении вопросов по ликвидации препятствий на пути МГН (нанесение тактильной разметки и информации о направлении движения к МБДОУ)	2021 г.